

台州市综合行政执法局

关于全市污水处理企业 2021 年 1-6 月 运行情况的通报

台综执便函〔2021〕125 号

各县（市、区）综合行政执法局，黄岩区住房和城乡建设局、临海市住房和城乡建设局、温岭市住房和城乡建设局、玉环市住房和城乡建设局，各污水处理厂：

根据《关于实行全市污水行业运行监管的通知》（台综执便函〔2020〕34 号）文件，我局对 2021 年 1-6 月全市污水处理厂各项运行情况进行汇总核查并计算分析，现将运行各指标排名前三名和后三名的污水处理厂进行通报：

一、总体概况

2021 年 1-6 月份，全市完成污水处理总量 21535.59 吨，日均处理量 119.02 万吨/日；COD 减排量 46453.89 吨，NH₃-N 减排量 4888.28 吨；全市已投运的 40 家污水处理厂平均运行负荷率为 86.96%，环保在线监测达标率为 99.07%。

二、污水处理厂运营管理情况

（一）进水 BOD 浓度

全市已投运的 40 家污水处理厂中，进水 BOD 浓度高于或等

于 100mg/L 有 7 家, 占总数的 17.5 %; 进水 BOD 浓度低于 80mg/L 的污水处理厂有 22 家, 占总数的 55 %。全市城市、镇级污水处理厂进水 BOD 浓度前三名、后三名排名分别见表 1、表 2。

表 1: 城市污水处理厂进水 BOD 浓度排名

排名	污水处理厂	BOD 进水浓度 (mg/L)	运行主管部门
前 1	台州市水处理发展有限公司	127.63	椒江区综合行政执法局
前 2	黄岩区江口污水处理厂	108.4	黄岩区住房和城乡建设局
前 3	玉环市城市污水处理厂	107.69	玉环市住房和城乡建设局
后 3	路桥区污水处理厂	81.57	路桥区综合行政执法局
后 2	临海市江南污水处理厂	78.8	临海市综合行政执法局
后 1	仙居首创水务有限公司 (一二期)	67.84	仙居县综合行政执法局

表 2: 镇级污水处理厂进水 BOD 浓度排名

排名	污水处理厂	BOD 进水浓度 (mg/L)	运行主管部门
前 1	黄岩宁溪污水处理厂	122	黄岩区住房和城乡建设局
前 2	温岭泽国牧屿污水处理厂	99.38	温岭市住房和城乡建设局
前 3	温岭市新河污水处理厂	99.33	温岭市住房和城乡建设局
后 3	天台县平桥污水处理厂	38.48	天台县综合行政执法局
后 2	路桥区滨海污水处理厂	31.87	路桥区综合行政执法局

后 1	天台苍山污水处理厂	28.19	天台县综合行政执法局
-----	-----------	-------	------------

(二) 运行负荷率

全市已投运的 40 家污水处理厂中，运行负荷率在 85~100% 有 16 家，占总数的 40%；运行负荷率在 60% 以下的污水处理厂有 4 家，占总数的 10%。全市城市、镇级污水处理厂运行负荷率前三名、后三名排名分别见表 3、表 4。

表 3: 城市污水处理厂运行负荷率排名

排名	污水处理厂	负荷率	运行主管部门
前 1	路桥污水处理厂	99.98	路桥区综合行政执法局
前 2	玉环市污水处理厂	99.04	玉环市住房和城乡建设局
前 3	台州市水处理发展有限公司	98.85	椒江区综合行政执法局
后 3	仙居首创水务有限公司 (一二期)	67.25	仙居县综合行政执法局
后 2	临海市江南污水处理厂	64.15	临海市住房和城乡建设局
后 1	玉环大麦屿污水处理厂	63.12	玉环市住房和城乡建设局

表 4: 镇级污水处理厂运行负荷率排名

排名	污水处理厂	负荷率	运行主管部门
前 1	松门污水处理厂	97.56	温岭市住房和城乡建设局
前 2	箬横镇污水厂	97.06	温岭市住房和城乡建设局

前 3	坞根镇污水厂	94.86	温岭市住房和城乡建设局
后 3	黄岩院桥污水处理厂	58.65	黄岩区住房和城乡建设局
后 2	河头镇污水处理厂	55.55	临海市住房和城乡建设局
后 1	三门县健跳镇污水处理厂	40.69	三门县综合行政执法局

(三) 各污水处理厂万吨规模 COD 去除量

全市已投运的 40 家污水处理厂中,万吨规模 COD 去除量为 339.43 吨。全市城市、镇级污水处理厂万吨规模 COD 去除量前三名、后三名排名分别见表 5、表 6。

表 5: 城市污水处理厂万吨规模 COD 去除量排名

排名	污水处理厂	万吨规模 COD 去除量	运行主管部门
前 1	玉环市污水处理厂	738.31T	玉环市住房和城乡建设局
前 2	台州市水处理发展有限公司	447.04T	椒江区综合行政执法局
前 3	黄岩区江口污水处理厂	407.5T	黄岩区住房和城乡建设局
后 3	仙居首创水务有限公司 (一二期)	241.64T	仙居县综合行政执法局
后 2	北城污水处理厂 (一二期)	207.09T	温岭市住房和城乡建设局
后 1	临海市江南污水处理厂	182.1T	临海市住房和城乡建设局

表 6: 镇级污水处理厂万吨规模 COD 去除量排名

排名	污水处理厂	万吨规模 COD 去除量	运行主管部门
前 1	温岭泽国牧屿污水处理厂	455.25T	温岭市住房和城乡建设局
前 2	黄岩宁溪镇污水处理厂	430.85T	黄岩区住房和城乡建设局
前 3	温岭坞根镇污水处理厂	395.1T	温岭市住房和城乡建设局
后 3	天台县苍山污水处理厂	114.8T	天台县综合行政执法局
后 2	天台县平桥污水处理厂	106.46T	天台县综合行政执法局
后 1	三门县健跳镇污水处理厂	70.24T	三门县综合行政执法局

(四) 出水水质在线监测达标率

全市已投运的 40 家污水处理厂出水水质在线监测达标率 100% 有 13 家，未达到 100% 的有 27 家。全市污水处理厂出水水质在线监测达标率前三名、后三名排名见表 7。

表 7: 全市各污水厂出水水质达标率排名

排名	污水处理厂	出水水质在线监 测达标率 (%)	运行主管部门
前 1	临海城市污水处理厂	100	临海市住房和城乡建设局
前 2	三门县城市污水处理厂	100	三门县综合行政执法局
前 3	临海市江南水处理厂	100	临海市住房和城乡建设局

后 3	滨港工业城污水处理厂	96.82	玉环市住房和城乡建设局
后 2	黄岩区江口污水处理厂	96.16	黄岩区住房和城乡建设局
后 1	仙居首创水务有限公司 (一二期)	85.01	仙居县综合行政执法局

三、下一步工作

各污水处理厂要根据本次通报相关内容，认真开展自查和举一反三。进水 BOD 浓度、负荷率排名靠后的污水处理厂要抓紧开展原因分析，制定“一厂一策”整改提升方案，明确目标和措施，稳步提升管网收集效能。出水水质未达标的污水处理厂要集中精力加强管理，及时调整工艺参数及工艺改造工作，提升出水水质达标率。同时，各县（市、区）行业主管部门要加强对各污水处理厂运行的监督管理力度，切实负起行业监管责任。请各运行指标排名靠后的污水处理厂将整改方案和措施于 8 月 15 日前报至我局。

联系人：缪秉龙 联系电话：0576-88553671

电子邮箱：3458965004@qq.com

台州市综合行政执法局

2021年7月28日

